

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ 證書 ◆ 証明



TANÚSÍTVÁNY

Száma: C – 792392

Kelt: Budapest, 2016.07.12.

Termék neve, azonosító adatai: TSM Ceramic hőszigetelő bevonó anyag

Gyártó / származási hely: Thermogát Kft.

Megbízó: Thermogát Kft.
H-1122 Budapest, Városmajor u 43/c fsz. 2.

Az ÉMI - TÜV SÜD Kft az R-792392 nyilvántartási számon végzett vizsgálat eredménye és a kérelmező által benyújtott dokumentáció alapján megállapítja, hogy a fent megnevezett termék az alábbi szabvány, illetve műszaki paramétereknek megfelel.

A termék besorolása: kapilláris vízáteresztés: $0,16 \text{ kgm}^{-2}\text{h}^{-0,5} / \text{W}_2$ -közepes vízáteresztő. Vízgőzáteresztés: $17,1 \text{ gm}^2/\text{nap}$ sd:1,17m, Tapadása beton felületen: 0,46 MPa, acél felületen: 0,47 MPa. A termék, (max.9 %m/m szerves anyag tartalommal) tűzvesélyességi osztálya: „A1”

Alkalmazott jogszabályok, előírások, szabványok:

305/2011/EU, MSZ EN 15824:2009 Szerves kötőanyagokat tartalmazó kültéri és beltéri vakolatok MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010

Érvényessége: 2019.07.12



Süvegésné Váradi Gabriella
Süvegésné Váradi Gabriella
Osztályvezető
ÉMI TÜV SÜD kft.

ÉMI TÜV SÜD kft H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Telefon: +36 1 210-9570 Fax: +36 1 314-3820

TUV®